

**СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2026. ГОД.**

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
1.	О.Ш.,„Радоје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	ул. Маршала Тита 98	дрво	Е1- топловодни котлао снаге 100 kW	СО	916,0	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	15,7	100		
2.	О.Ш.,„Радоје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Братмиловце	пелет	Е1- топловодни котлао снаге 200 kW	СО	638,1	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	36,7	60		
3.	О.Ш.,„Радоје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Кумарево	дрво	Е1- топловодни котлао снаге 50 kW	СО	842,3	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	45,7	100		
4.	О.Ш.,„Радоје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Горње Крајинце	пелет	Е1- топловодни котлао снаге 50 kW	СО	765,3	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	34,5	60		
5.	О.Ш.,„Радоје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Мрштане	дрво	Е1- топловодни котлао снаге 80 kW	СО	749,2	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	45,6	100		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m ³)	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
6.	О.Ш.,„Бора Станковић“, с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Брза	дрво	Е1-топловодни котлао снаге 140kW	СО	921,46	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	56,55	100		
7.	О.Ш.,„Бора Станковић“, с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Бели Поток	пелет	Е1-топловодни котлао снаге 40 kW	СО	688,90	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	40,73	60		
8.	О.Ш.,„Бора Станковић“, с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Бунушки Чифлук	дрво	Е1-топловодни котлао снаге 140kW	СО	920,29	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	43,34	100		

*подаци ажурирани 27. 02. 2026. године